

Relevante voorschriften Bouwbesluit 2012 m.b.t. brandveiligheid	Weg tunnel met tunnellingte <250m	Weg tunnel met tunnellingte >250m	Spoortunnel	Tram/metrotunnel
Gebruiksfunctie Bouwbesluit 2012	Bouwwerk geen gebouw zijnde	Bouwwerk geen gebouw zijnde	Bouwwerk geen gebouw zijnde	Bouwwerk geen gebouw zijnde
Sub gebruiksfuncties	Ander bouwwerk geen gebouw zijnde	wegtunnels m.e. tunnellingte >250m	Ander bouwwerk geen gebouw zijnde	Ander bouwwerk geen gebouw zijnde
	Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer	Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer		
Hoofdstuk 1				
§ 1.1 Algemeen				
Artikel 1.3 gelijkwaardigheidsbepaling	x	x	x	x
Artikel 1.4	x	x	x	x
§ 1.2 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema's				
Artikel 1.5	x	x	x	x
§ 1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen				
Artikel 1.6	x	x	x	x
Artikel 1.7	x	x	x	x
Artikel 1.8	x	x	x	x
Artikel 1.9	x	x	x	x
Artikel 1.10	x	x	x	x
Artikel 1.11	x	x	x	x
§ 1.4 Bijzondere bepalingen				
Artikel 1.12 Verbouw	-	-	-	-
Artikel 1.13 Monumenten	-	-	-	-
Artikel 1.14 Tijdelijke bouw	-	-	-	-
Artikel 1.15 Verplaatsing	-	-	-	-
Artikel 1.16 Zorgplicht	-	-	-	-
Artikel 1.17 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden	x	x	x	x
§ 1.5 Gebruiksmelding				
Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht	-	-	-	-
Artikel 1.19 Indiening	-	-	-	-
Artikel 1.20 Afhandeling	-	-	-	-
Artikel 1.21 Nadere voorwaarden gebruiksmelding	-	-	-	-
Artikel 1.22 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding	-	-	-	-
Hoofdstuk 2				
Afdeling 2.2 Sterkte bij brand				
Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken	lid 9	lid 8	lid 9	lid 9
Artikel 2.11 Bepalingsmethode	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2
Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie				
Artikel 2.57 Stookplaats	-	-	-	-
Artikel 2.58 Schacht, koker of kanaal	x	x	x	x
Artikel 2.59 Rookgasafvoer	-	-	-	-
Artikel 2.60 Opstelplaats open verbrandingstoestel	-	-	-	-
Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook				
Artikel 2.67 Binnenoppervlak	lid 1	lid 1	-	-
Artikel 2.68 Buitenoppervlak	lid 1 lid 2 lid 4 lid 5	lid 1 lid 2 lid 4 lid 5	lid 1 lid 2 lid 4 lid 5	lid 1 lid 2 lid 4 lid 5
2.69 Beloopbaar vlak	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2
Artikel 2.70 Vrijgesteld	lid 2	lid 2	lid 2	lid 2
Artikel 2.71 Dakoppervlak	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2	lid 1 lid 2
Artikel 2.72 Constructieonderdeel	x	x	x	x

	Weg tunnel met tunnellingte <250m	Weg tunnel met tunnellingte >250m	Spoortunnel	Tram/metro tunnel
Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand				
Artikel 2.82 Ligging	-	lid 1	-	-
	-	lid 2	-	-
	-	lid 3	-	-
	-	lid 4	-	-
Artikel 2.83 omvang	-	lid 4	-	-
Artikel 2.84 WBDBO	-	lid 1	-	-
	-	lid 7	-	-
Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook				
Artikel 2.92 Ligging	-	lid 1	-	-
	-	lid 2	-	-
	-	lid 3	-	-
Artikel 2.93 omvang	-	lid 4	-	-
Artikel 2.94 WBDBO en rookdoorgang	-	lid 1	-	-
	-	lid 3	-	-
Afdeling 2.12 Vluchtroutes				
Artikel 2.102 Vluchtroute	lid 1	lid 1	lid 1	lid 1
	lid 11	lid 3	lid 11	lid 11
	-	lid 8	-	-
Artikel 2.103 beschermde vluchtroute	-	lid 1	-	-
Artikel 2.104 extra beschermde vluchtroute	-	-	-	-
Artikel 2.105 Veiligheidsvluchtroute	-	-	-	-
Artikel 2.106 Tweede vluchtroute	-	-	-	-
Artikel 2.107 Inrichting vluchtroute	lid 12	lid 1	lid 12	lid 12
		lid 3		
		lid 5		
		lid 8		
		lid 9		
		lid 12		
Artikel 2.108 Doorstroomcapaciteit	lid 3	lid 3	lid 3	lid 3
Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand				
Artikel 2.120 brandweerlift	-	-	-	-
Artikel 2.121 loopafstand	-	-	-	-
Artikel 2.122 Hulppost	-	x	-	-
Afdeling 2.14 hoge en ondergrondse gebouwen				
Artikel 2.127 Stuurartikel	x	x	x	x
Artikel 2.128 Inrichting (indien vloer gebruiksgebied lager dan 8 meter onder meetniveau)	lid 2	lid 2	lid 2	lid 2
Afdeling 2.16 plasbrandaandachtsgebied en veiligheidszone				
Treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking				
Afdeling 2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid				
Artikel 2.134 Aansturing	-	x	-	-
Artikel 2.135 verkeersveiligheid	-	lid 1	-	-
	-	lid 2	-	-
	-	lid 3	-	-

"x" = gehele artikel van toepassing

"-" niet van toepassing