

VRAAG

Is voor wandbekledingsmateriaal in een tunnel voor wegverkeer brandklasse B of A2 nodig om te voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen?

Zelf een vraag stellen? Dat kan via www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl!

ANTWOORD

17 maart 2017

De te hanteren brandklasse hangt niet alleen af van de gebruiksfunctie (Bouwwerk geen gebouw zijnde – tunnel (vormig) bouwwerk voor verkeer) maar ook van de functie van de te bekleden wand.

In het 'handboek bouwbesluit 2012', opgesteld door dr. Ir. M. van Overveld (een uitgave van BIM media en 'omgeving in de praktijk' uit 2013) kunt u op pagina's 148 en 149 een tabel vinden waaruit u de te hanteren brandklasse (B,C of D) kunt aflezen.

Overigens: in de tunnelpraktijk wordt meestal gebruik gemaakt van brandklasse A1 (beton).