

## VRAAG

---

In de WARVW staat dat er 'gemotiveerd kan worden afgeweken'.  
Wat betekent dat?

**Zelf een vraag stellen?** Dat kan via [www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl](http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl)!

## ANTWOORD

21 juli 2014

De tunnelbeheerder kan van de gestandaardiseerde uitrusting afwijken indien:

- dit noodzakelijk is om aan de in de wet genoemde veiligheidsnorm te voldoen;
- de tunnelbeheerder daarover advies heeft ingewonnen bij de veiligheidsbeambte;
- daarmee tenminste dezelfde mate van veiligheid wordt geboden als is beoogd met de betrokken gestandaardiseerde uitrusting of onderdelen daarvan;
- toepassing wordt gegeven aan artikel 3, tweede lid, of artikel 14 van de Richtlijn 2004/54 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het Trans-Europese wegennet.