

VRAAG

Hoe wordt omgegaan met de nieuwe regels omtrent brand- en rookwerendheid van vluchtdeuren?

Zelf een vraag stellen? Dat kan via www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl!

ANTWOORD

2 juli 2019

Hoe gaan andere infrabeheerders om met de nieuwe regels omtrent Brand- en Rookwerendheid van Vluchtdeuren? Zie:
<https://www.nen.nl/Home-EN/Nieuwe-richtlijn-bepaling-weerstand-rookdoor-gang-tussen-ruimten.htm>
In spoortunnels stellen wij tot nu toe een brandwerendheidseis, waar dus de rookwerendheid van wordt afgeleid. In de vluchtbuis is ventilatie aanwezig, waardoor een strengere rookwerendheidseis naar onze mening weinig toevoegt. De verwachting is alleen dat het wel een grote invloed heeft op de onderhoudbaarheid en de openingskracht van vluchtdeuren (in spoortunnels zijn dit schuifdeuren).