

VRAAG

Aan welke norm dient het onderhoud te voldoen van de brandslanghaspel welke in een hulppost zit in een Rijksverkeerstunnel?

Zelf een vraag stellen? Dat kan via www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl!

ANTWOORD

26 juli 2016

Het onderhoud van brandslanghaspels wordt geregeld in het Bouwbesluit (art 1.16 Zorgplicht. Voor het onderhoud van brandslanghaspels is daarbij geen termijn maar een prestatie eis gesteld. De eigenaar moet altijd kunnen waarborgen dat de haspel werkt volgens de vereiste specificaties. Het is aan de eigenaar om periodiek de brandslanghaspels te (laten) controleren op goede werking en/of slijtage.

De NEN-EN 671-3 (Brandslanghaspels) wordt direct noch indirect aangestuurd door het Bouwbesluit (bron: BRIS-warenhuis). Het onderhoud van draagbare blustoestellen (NEN 2559), verrijdbare blustoestellen (NEN 2659) en droge blusleidingen (NEN 1594) worden wel aangestuurd door het Bouwbesluit. Voor deze normen gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud uitvoeren (bron: Infosheet CCV. Zie bijlage).

De door het KPT geraadpleegde deskundigen konden niet met 100% zekerheid stellen dat de NEN-EN 671-3 ook daadwerkelijk van toepassing is op de brandslanghaspels die in tunnels zijn geïnstalleerd. Deze haspels wijken op onderdelen af van de "standaard" haspels die in andere bouwwerken worden toegepast. Hun verwachting is dat de genoemde norm wel van toepassing is. De bij de geïnstalleerde haspels behorende documentatie van de leverancier kan hierover in specifieke situaties uitsluitsel geven.

Tunnelbeheerders hebben in hun Veiligheidsbeheersplan het onderhoudsregime beschreven dat zij hanteren voor hun specifieke tunnels. Het kan zijn dat in deze plannen verwezen wordt naar een norm. Hierover is bij het KPT geen informatie beschikbaar.

In de Landelijke Tunnelstandaard die van toepassing op de Rijkstunnels worden geen specifieke aanvullende eisen gesteld aangaande het onderhoud van de brandslanghaspels.

Bouwbesluit

<http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd1>